

# Gemeinde Büchen

## Beschlussvorlage

### Bearbeiter/in:

Michael Kraus

### Beratungsreihenfolge:

#### **Gremium**

Werkausschuss

#### **Datum**

09.02.2023

### Beratung:

#### **Wege- und Platzbeleuchtung Kita Villa Kunterbunt**

Seit einigen Jahren gibt es immer wieder Probleme mit der Wege- und Platzbeleuchtung bei der Kita Villa Kunterbunt.

Verschiedene Elektrofirmen haben sich an der Fehlersuche beteiligt und die Ursache nicht gefunden. Es liegt keine Regelmäßigkeit bei den Ausfällen vor, so dass der Fehler eingrenzbar ist. Vermutet wird seitens der Elektrofirmen an verschiedenen Stellen in die Kabel und in den Leuchten eintretende Feuchtigkeit.

Es ist insbesondere für die Kinder, das Personal und den Eltern problematisch in der dunklen Jahreszeit ohne Beleuchtung oder bei unsicherer Beleuchtung (sie geht auf einmal scheinbar ohne Grund aus) den Zugang zur Kita gefahrlos zu gehen.

Die Verwaltung empfiehlt zunächst den Austausch der Außenbeleuchtung (Wandleuchten, Lichtstelen und Masten). Wenn der Austausch zu keinem Erfolg führt, muss auch die in der Erde liegende Verkabelung ersetzt werden.

### Beschlussempfehlung:

Der Werkausschuss beschließt den Austausch der Außenbeleuchtung. Sollte das Fehlverhalten dadurch nicht beseitigt werden, wird anschließend die Erdverkabelung ausgetauscht.