

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Marcus Hobein

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der
Gemeinde Büchen

Datum

27.04.2017

Beratung:

Trinkwasserleitung Heideweg

Im Heideweg befindet sich eine Hauptleitung mit einem Durchmesser von 250 mm im Gehwegbereich. Über diese Leitung erfolgt die Wasserversorgung eines großen Teiles des Versorgungsgebietes des Wasserwerk Büchen. In der Vergangenheit kam es in diesem Leitungsabschnitt, wie aus der Anlage ersichtlich, zu mehreren Rohrbrüchen. Durch diese Rohrbrüche kam es zum Teil zu erheblichen Beschädigungen in der Fahrbahn und dem angrenzenden Gehweg. Insbesondere aufgrund der geplanten Sanierung der K 73 und der Häufigkeit der Rohrbrüche in diesem Abschnitt, wäre ein Austausch der Leitung von der Freiherr vom Stein Straße bis zur Möllner Straße, um Schäden an dem sanierten Heideweg durch erneute Rohrbrüche zu vermeiden sinnvoll. Die Kosten für den Austausch der Leitung werden mit 150.000 € veranschlagt.

Beschlussempfehlung:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die benötigten Haushaltsmittel für die Sanierung des Leitungsabschnittes zwischen der Freiherr vom Stein Straße bis zu Möllner Straße in Höhe von 1500.000€ zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren empfiehlt der Werkausschuss, den Bürgermeister nach Sicherstellung der Finanzierung und erfolgter Ausschreibung zu bevollmächtigen, die zur Sanierung der Trinkwasserleitung erforderlichen Aufträge zu erteilen.