

ARCHITEKTURBÜRO FISCHER

Aufstellung Restarbeiten

Bauvorhaben: Waldschwimmbad
Ort: Büchen
Datum: 18.09.2017

Dipl. Ing. Architekt
Werner Fischer
Masurenweg 6
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel: 04193 965 334
Fax: 04193 965 179
Mobil: 0176 96 40 86 63
Fischer.architekt@versanet.de

Henstedt-Ulzburg, 18.09.2017

Nr.	Aufstellung in Stichworten	Zu bearbeiten Kenntnisnahme	erledigt
1.	Gewerk Metallbau Fa. Warnow: Gitter Eingangsbereich müssen die Endlager nachgestellt werden. Bei einigen Türen ist der Verschluss defekt. Bei Lager 1 geht regelmäßig die Tür wieder auf. Die Türschließer sind immer noch zu schwergängig eingestellt.		
2	Gewerk Schrankanlagen Trennwände Fa. Schäfer: 1 Spiegel bei den Fönanlagen 2 Bänke Umkleide an WDVS System befestigen (wie abgesprochen) Umkleiden mit Schränken im vorderem Umkleidebereich so verschieben, dass die Schränke vor den Stützen zu öffnen sind. Spint 1 ist ein Münzenschloss defekt. Schlüssel von den Wertschließfächern müssen ständig repariert werden. Die Stopper fallen immer ab. Termin für Abnahme. Termin für Restarbeiten		
	Mülleimer Fönanlagen		

