

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss der Gemeinde Büchen

Datum

05.10.2023

Beratung:

Wohnanlage An den Eichgräben

In verschiedenen vergangenen Sitzungen des Werkausschusses wurde über den Sachstand der Wohnanlage „An den Eichgräben“ informiert. Es wurde seinerzeit unter Hinzunahme einer Gutachterin festgestellt, dass die vom Rohbauer verwendeten Fassadenanker nicht der Vorgabe des Statikers entsprechen. Es wurde festgelegt, dass die Fassade nachverankert werden muss. Hierzu bedurfte es einer weiteren Baugenehmigung nach festgestellter Zulassung der hierfür zu verwendenden Anker. Voraussichtlich wird, nach heutigem Stand, die Sanierung ab dem 04.10.2023 unter Aufsicht der Gutachterin stattfinden.