

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

16.03.2021

Beratung:

Sportplatz Oberflächenentwässerung / Drainage

Am 12.02.2021 ist die Hebeanlage für das Drainagesystem auf dem Kunstrasen- und Rasenplatz auf dem Sportplatz ausgefallen.

Es wurde festgestellt, dass beide Pumpen (Alter > 20 Jahre) und die dazugehörige Steuerung ausgefallen und nicht mehr reparabel sind.

Die Firma Wulff hat temporär drei Notpumpen installiert, damit das Drainagewasser abgepumpt wird, da sonst der komplette Spielbereich unter Wasser stehen würde.

Die Verwaltung hat zwei Angebote für den Austausch der Pumpen bekommen. Das preiswertere Angebot beinhaltet den Austausch der Pumpen sowie der dazugehörigen Ketten, Gleitrohrsystem und Steuerung zu einem Preis in Höhe von brutto 17.089,32 €.