

Schulverband Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Maria Hagemeier-Klose

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Schulverband Büchen

Datum

31.03.2022

Beratung:

Mehrzweckhalle Rauchabzugsanlagen und Erneuerung Dach Stiefelgang

Die Rauchsimulation für die Mehrzweckhalle hat ergeben, dass für den zukünftigen Betrieb der Halle neben den drei bestehenden Rauchableitöffnungen in der Fassade Richtung Schulweg weitere Öffnungen nötig sind. Erforderlich sind gemäß Rauchsimulation drei zusätzliche automatische Rauchabzugsanlagen. Diese müssen auf der Fassadenseite Richtung Gemeinschaftsschule über der Tribüne in die Fassade eingebaut werden. Die voraussichtlichen Kosten hierfür wurden ermittelt. Dies ist keine Versicherungsleistung, da die früheren Rauchabzüge über die Lichtkuppeln (siehe Abb. 1) überbaut wurden und dies nicht dem Brandschaden zugeordnet werden kann.



Abb. 1: Lichtkuppeln, überbaut

Weiterhin ist im Zuge der Demontage der durch den Brand beschädigten Unterdecke im Stiefelgang entdeckt worden, dass das Dach über dem Stiefelgang Undichtigkeiten aufweist. Auch hierfür wurden die Kosten ermittelt. Auch dies ist keine Versicherungsleistung, sollte aber im Zusammenhang mit der Brandsanierung unbedingt mit repariert werden.

Die erforderlichen Maßnahmen an Dach und Fassade verursachen gemäß aktuellem Kostenanschlag Kosten von ca. 115.000 Euro brutto. Es handelt sich um Maßnahmen, die zwingend erforderlich sind.

Beschlussempfehlung:

Der Schulverband Büchen beschließt die Erneuerung des Dachs über dem Stiefelgang und den Einbau von Rauchabzugsanlagen in die Tribünenfassade. Die Mittel von 115.000 Euro sollen über den Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Der Schulverband Büchen ermächtigt den Schulverbandsvorsteher zur Beauftragung der Maßnahmen und zur Leistung von notwendigen Ausgaben.